

Dott.Ing. Andrea PANNINI
Via dei Rossi,92 53100 Siena
E-mail ing.pannini@alice.it
Tel. 0577 284169
Mob. 328 4506490



Comune di COLLE DI VAL D'ELSA
APPROVATA CON DELIBERA DI C.C.
n° 95 del 15/11/2013



Comune di Colle di Val d'Elsa
ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C.
N. 41 DEL 16.05.2013

RELAZIONE TECNICA

Il progetto di variante prevede la modifica del piano di campagna di alcuni dei lotti per consentire a questi lo scarico diretto nella fognatura nera anziché il sollevamento meccanico dei liquami che, con il tempo potrebbe determinare non pochi disagi e costi certi di esercizio. Tale ipotesi risulta percorribile a seguito della verifica della elevata profondità della fognatura nere in transito.

Si propone quindi di alzare la posizione del piano di campagna dei lotti 2 e 4 e di abbassare quella dei lotti 1 e 3 per minimizzare la movimentazione di terreno riutilizzando tutto il quantitativo scavato in loco. Nel bilancio complessivo risulta un deficit di circa m³ 2000 di terreno da recuperare da cave di prestito autorizzate che saranno trasferiti in loco prima del rilascio delli permessi a costruire dei lotti interessati.

Sul confine est (lato Colle Alta) anziché un muro di sostegno a contenimento del terreno si propone una scarpata di modesta pendenza (1/4) da inerbire adeguatamente minimizzando in tal modo la modifica all'assetto morfologico del versante. (E' possibile ciò in quanto la proprietà delle soc. Ginestra si estende anche oltre il limite del comparto)

Siena, Giugno 2012

Il Progettista
Dott. Ing. Andrea PANNINI



1401

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE PROGETTI
il nucleo ha espresso
parere..... favorevole.....
su presente progetto.

- 5 OTT. 2012

con decisione N.

(IL SEGRETARIO)

